关于同意宁夏石嘴山万顺冶金 220kV 外部 供电工程环境影响报告表的函

国网宁夏电力有限公司石嘴山供电公司：

《国网石嘴山供电公司关于审批宁夏石嘴山万顺冶金 220kV 外部供电工程环境影响报告表的请示》（石供发展发〔2018〕132号）收悉，经研究，函复如下：

一、该工程位于宁夏石嘴山市平罗县境内，新建线路长（ $1 \times 0.8 + 2 \times 3.7$ ）km。工程建设符合国家相关产业政策及石嘴山市总体规划。依据《宁夏石嘴山万顺冶金 220kV 外部供电工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）结论和宁夏核与辐射安全中心技术审查报告，同意本工程按《报告表》中所列的规模和路径建设。

二、项目建设应重点做好以下工作

（一）加强施工期的环境保护工作，落实《报告表》中提出的各项污染防治措施。施工结束，对临时占地区域及时清理、恢复植被。

（二）严格落实各项污染防治措施，确保项目建成后其周围及环境保护目标处工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）标准要求。

（三）运行期设置安全警示标志，加强线路安全巡视，定期

进行监测，加强环保宣传。

三、项目竣工后应按《建设项目环境保护管理条例》规定进行竣工环境保护验收。

四、本批复仅限于《报告表》确定的建设内容，项目的性质、线路路径发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

五、自治区核与辐射安全中心和石嘴山市环境保护局负责该项目环境保护监督检查工作。

宁夏回族自治区环境保护厅

2018年7月24日

抄送：自治区核与辐射安全中心，石嘴山市环境保护局。