

宁夏云海 330 千伏输变电工程

环境影响评价

公众参与说明

国网宁夏电力有限公司建设分公司

2022 年 4 月

目 录

1 概述	3
1.1 项目概况	3
1.2 公众参与情况概述	3
2 首次环境影响评价信息公开情况.....	4
2.1 公开内容及日期	4
2.2 公众意见情况	5
3 征求意见稿公示情况	5
3.1 公示内容及期限	5
3.2 公示方式	6
3.2.1 张贴公示	6
3.2.2 报纸公示	6
3.2.3 网络平台	8
3.3 公众提出意见情况	9
4 其他公众参与情况	9
5 公众意见处理情况	9
6 诚信承诺	10

1 概述

1.1 项目概况

宁夏云海 330 千伏输变电工程包括：云海 330kV 变电站工程、青山-云海 330kV 线路工程、青山 750kV 变电站 330kV 间隔改造工程三部分，均位于宁夏回族自治区灵武市宁东镇境内。

（1）云海 330kV 变电站工程

拟建云海 330kV 变电站站址位于宁夏回族自治区宁东能源化工基地北侧。本期主变容量 $2\times 360\text{MVA}$ ，电压等级 330kV/110kV/35kV；330kV 本期出线 2 回（至青山 750kV 变电站），110kV 本期出线 10 回（希望变 1 回，常青变 1 回，甲醇变 1 回，剩余 7 回未明确方向）。本期每台主变低压侧装设 $2\times 30\text{Mvar}$ 低压电容器和 $1\times 30\text{Mvar}$ 低压电抗器。

（2）青山-云海 330kV 输电线路工程

线路全线位于宁夏回族自治区灵武市宁东镇境内，起点为青山 750kV 变电站 330kV 出线间隔，终点为云海 330kV 变电站 330kV 出线间隔。新建双回线路长度 $2\times 35.0\text{km}$ ，电压等级 330kV，曲折系数 1.48，新建塔基 91 基。导线采用 $4\times \text{JL3/G1A-400/35-48/7}$ 钢芯高导电率铝绞线，四分裂呈正方形布置，子导线分裂间距 450mm。地线采用两根 72 芯 OPGW-150 光纤复合架空地线。

（3）青山 750kV 变电站 330kV 间隔改造工程

本期青山变需将现有云海及江汉间隔互相更换，本期云海进站后，其导引光缆采用江汉间隔已有光缆；江汉变调整至云海间隔后，新增 2 根进站导引光缆，2 根 330kV 侧导引光缆选用 GYFTZY 非金属阻燃光缆，光缆纤芯均为 72 芯。

本工程静态总投资 43767 万元，环保投资合计约 337 万元，占静态总投资的 0.77%。

1.2 公众参与情况概述

本工程严格按照《环境影响评价公众参与办法》要求征询公众意见。我单位于 2021 年 10 月 8 日委托陕西科荣环保工程有限责任公司开展《宁夏云海 330 千伏输变电工程环境影响报告书》编制工作，于 2021 年 10 月 11 日在国网宁夏电力有限公司官网上公开了宁夏云海 330 千伏输变电工程的基本情况与环境评价信息，以便于公众了解本工程的建设。报告书征求意见稿完成后，建设单位于 2021 年 11 月 23 日~2021 年 12 月 6

日在国网宁夏电力有限公司网站 (<http://www.nx.sgcc.com.cn/>)、宁夏法治报以及项目所在地现场张贴的形式进行第二次环境信息公告，充分征求项目环境影响评价范围内的公民、法人和其他组织关于本项目环境保护方面的意见。在公示期间，建设单位和环评单位联系人均未接到当地居民和团体有关本期工程建设和环境保护方面的电话、信件、传真及电子邮件。

2 首次环境影响评价信息公开情况

2.1 公开内容及日期

2021年10月9日，我公司委托陕西科荣环保工程有限责任公司对宁夏云海330千伏输变电工程进行环境影响评价。根据《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号）的相关规定，本项目环评在委托后，于2021年10月11日在国网宁夏电力有限公司官方网站 (<http://www.nx.sgcc.com.cn/>)”公开发布了建设项目首次环境影响评价信息公示，公示截图见图2-1。

公示内容包括：（1）建设项目名称、建设内容等基本情况；（2）建设单位名称和联系方式；（3）环境影响报告书编制单位名称和联系方式；（4）公众意见表的网络链接；（5）提交公众意见表的方式和途径。



为充分了解周围社会各界对云海330kV输变电工程环评的意见，更好地做好工程的环境保护工作，按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）有关规定，现将环境影响评价工作的有关内容进行公示如下。

一、项目概况

本工程包括云海330kV变电站工程、青山-云海330kV线路工程、青山750kV变电站330kV间隔改造工程。

云海330kV变电站工程：新建变电站，位于宁夏回族自治区宁东能源化工基地，本期建设规模为：主变2×360MVA；330kV出线2回（至青山750kV变电

图 2-1 第一次网站公示截图

2.2 公众意见情况

本次公示期间，我单位及环评单位均未收到公众来电、来信或来访，没有公众表示反对意见，没有公众提出建议。

3 征求意见稿公示情况

3.1 公示内容及期限

根据《环境影响评价公众参与办法》要求，在项目环境影响报告书征求意见稿形成后，我单位开展了征求意见稿的公示，征求与本项目环境影响有关的意见。

环境影响报告书征求意见稿公示公告采用了张贴公告、报纸公告和网络全文公告相结合的形式。公示起始时间为 2021 年 11 月 24 日，征求公众意见的时间不少于 10 个工作日。公示内容包括：（1）本项目环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径（2）征求意见的公众范围；（3）公众意见表的网络链接；

(4) 公众提出意见的方式和途径；(5) 公众提出意见的起止时间。

3.2 公示方式

3.2.1 张贴公示

项目环境影响报告书征求意见稿形成后，我单位在项目线路沿线的清水营村一队、清水营村二队张贴了建设项目征求意见稿信息公示公告，见图 3-1。



图 3-1 张贴公示照片

3.2.2 报纸公示

本项目于 2021 年 12 月 23 日、2021 年 12 月 27 日两次在当地《新消息报》上进行了本项目环境影响评价信息公告，并提供了查阅环境影响评价报告书征求意见稿全文的网址链接及纸质报告书的方式和途径，如图 3-2、图 3-3 所示。

宁东镇一木质影视拍摄基地被拆除



蘇聯科學院地質研究所 蘇聯地質研究所地質研究所

2020年9月, 国家工作人员杨某某对案件进行跟进监督, 确认该水污染损害事件已经办结, 相关责任人受到刑事处罚, 相关责任人已经赔偿受害人的水污染损害损失, 相关责任人已经赔偿受害人的水污染损害损失。

(儲德 稿齊)

連綿集 (白鹿洞書院) 110000

然而，在2008年推行2010年中期預算計劃時，財政司長曾向立法會解釋，由於2008年預算案已於預算案內公布，故在2009年預算案中，財政司長只須向立法會交代，在2008年預算案中，財政司長已交代過，在2008年預算案中，財政司長已交代過。

[illegible]

石嘴山供电
为“防外破”装置“利器”

本報訊 (2) 2011 年 12 月 1 日，廣東省人民檢察院檢察長張敬華在省檢察廳大禮堂，向全省檢察系統全體人員致以新年的問候，並對全省檢察系統在過去一年中取得的成績表示肯定，對新的一年工作提出要求和期望。

[illegible]

云南330kV输变电工程
环境影响评价公众参与信息公告(二次公示)

【例 1】(2010 年 10 月 10 日) 某企业为增值税一般纳税人, 2010 年 10 月 10 日购入材料一批, 增值税专用发票上注明的价款为 5000 元, 增值税税额为 850 元。材料已验收入库, 款项尚未支付。不考虑其他因素, 该笔业务的会计分录为()。

【答案】ACD

【解析】该笔业务应编制如下会计分录:

借: 原材料 5000

 应交税费——应交增值税(进项税额) 850

 贷: 应付账款 5850

● 北京華商國際貿易中心有限公司
● 北京華商國際貿易中心有限公司
● 北京華商國際貿易中心有限公司

三、(1) 计算该项目的净现值并判断是否值得投资
(2) 计算该项目的内部收益率并判断是否值得投资
(3) 计算该项目的静态投资回收期并判断是否值得投资
(4) 计算该项目的动态投资回收期并判断是否值得投资
(5) 计算该项目的获利指数并判断是否值得投资
(6) 计算该项目的平均报酬率并判断是否值得投资

[illegible]

國際管理學院 主辦 國立政治大學 承辦

7



图 3-3 报纸公示 2

3.2.3 网络平台

在张贴公告和报纸公示的同时，我公司在国网宁夏电力有限公司官方网站

(<http://www.nx.sgcc.com.cn/>) 公示了环评报告征求意见稿全文, 见图 3-4。在报纸公示和张贴公示中均有该全文公示的网址链接。



图 3-4 征求意见稿网站公示截图

3.3 公众提出意见情况

在征求意见稿公示期间, 我单位和环评单位均未收到公众关于本项目建设有关的环保意见和建议的电话、邮件、传真或信函等。

4 其他公众参与情况

项目公示期间未收到公众质疑性意见, 因此未采取深度公众参与调查。

5 公众意见处理情况

在几次公示期间, 我单位和环评单位均未收到公众关于本项目的反馈意见。

6 诚信承诺

我公司已按照《环境影响评价公众参与办法》要求，在宁夏云海 330 千伏输变电工程环境影响报告书编制阶段开展了公众参与工作，并按照要求编制了公众参与说明。公众参与结果表明：在首次公示及征求意见稿公示期间，建设单位及评价单位均未收到有关本工程环保方面的意见或建议。

我公司承诺，本次提交的《宁夏云海 330 千伏输变电工程环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由国网陕西省电力公司承担全部责任。

承诺单位：国网宁夏电力有限公司建设分公司

承诺时间：2022 年 3 月 7 日